



Требования правил пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и устройстве ёлок.



Через несколько дней в квартирах, школах, детских садах и других учреждениях, яркими огнями засверкает новогодние ёлки, чтобы праздник доставил радость и веселье и его не прервали звуки сирены пожарных автомобилей, а пожарным не пришлось выручать полавших в беду Деда Мороза и Снегурочку, необходимо чётко выполнять все требования пожарной безопасности:

- ответственным лицом за противопожарную безопасность при устройстве новогодних ёлок является руководитель учреждения;
- во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться, также дежурные преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещения в случае возникновения пожара. Ответственные за проведение новогодней ёлки перед началом массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в готовности их в противопожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения;
- в деревянных зданиях, а также зданиях со съёмными перекрытиями, устройство и проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше второго этажа;
- помещения, в которых устраивается ёлка, должны иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или лестничные клетки и не иметь на окнах решеток;
- ёлку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;
- оформление иллюминации ёлки должно производиться только опытным электромонтером, с соблюдением правил устройства электроустановки. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут изменяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И МОСКОВСКОГО ОБЛАСТИ (СМ. 157-99-00)

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ОТ СМОРЯВНОГО №2

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЦМО (473) 241-28-69