

Протокол № 2
проведения публичных слушаний

26.04.2022г.

Зал заседаний администрации
Богучарского муниципального района
Начало в 10 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель: Костенко Иван Михайлович

Секретарь: Богинская Инна Викторовна

Члены оргкомитета:

Кожанов А.Ю.

Самодурова Н.А.

Агапова Л.В.

Журавлев Ю.А.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 32 человека.

Проведение публичных слушаний назначено постановлением администрации Богучарского муниципального района от 07.04.2022 № 207 «О проведении публичных слушаний».

Организатором публичных слушаний является глава Богучарского муниципального района Кузнецов Валерий Васильевич.

Публичные слушания проводятся по вопросам:

1. «О рассмотрении документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Газопровод межпоселковый к с.Абросимово Богучарского района Воронежской области» проходящего по территории Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений»;

2. «О рассмотрении документации по планировке территории объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области» проходящего по территории городского поселения-город Богучар и Дьяченковского сельского поселения» согласно оповещению о начале публичных слушаний, опубликованному в районной газете «Сельская новь» от 15 апреля 2022 года № 14 и на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района в разделе «К сведению жителей Богучарского района!» от 15.04.2022 года.

Территорией проведения публичных слушаний является:

-газопровод межпоселковый к с.Абросимово Богучарского района Воронежской области»» проходящего по территории Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений;

-очистные сооружения канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области» проходящего по территории городского поселения-город Богучар и Дьяченковского сельского поселения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с 26 марта по 26 апреля 2022 года.

Публичные слушания открывает и ведёт Костенко Иван Михайлович - заместитель председателя Совета народных депутатов Богучарского муниципального района.

Для ведения протокола публичных слушаний избирается секретарь публичных слушаний Богинская Инна Викторовна –специалист администрации Богучарского муниципального района.

Голосовали единогласно.

По решению участников публичных слушаний счётная комиссия не избирается, производить подсчёт голосов поручается заместителю председателя и секретарю публичных слушаний.

Голосовали единогласно.

Для рассмотрения на публичных слушаниях предлагаются вопросы:

1. «О рассмотрении документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Газопровод межпоселковый к с.Абросимово Богучарского района Воронежской области» проходящего по территории Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений»;

2. «О рассмотрении документации по планировке территории объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области» проходящего по территории городского поселения-город Богучар и Дьяченковского сельского поселения».

Предлагается обсудить повестку дня публичных слушаний. Изменений и дополнений в предложенную повестку дня не поступило. Повестка дня ставится на голосование.

Голосовали единогласно.

Утверждается регламент проведения публичных слушаний:

- для доклада - до 15 минут
- для выступлений - до 5 минут
- для справок - до 3 минут
- Публичные слушания провести без перерыва.

Голосовали единогласно.

СЛУШАЛИ:

1. «О рассмотрении документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Газопровод межпоселковый к с.Абросимово Богучарского района Воронежской области» проходящего по территории Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений» Мешкова Романа Николаевича, главного инженера филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г.Богучаре.

Роман Николаевич доложил присутствующим, что настоящий Проект планировки территории и межевания территории для размещения объекта «Газопровод межпоселковый к с.Абросимово Богучарского района Воронежской области» проходящего по территории Дьяченковского и Монастырщинского сельских поселений» разработан на основании постановления администрации

Богучарского муниципального района Воронежской области от 26.11.2021 № 682.

Проектными решениями предусматривается газопровод межпоселковый с. Абросимово Богучарского района Воронежской области в целях обеспечения газификации для:

- индивидуально-бытовых нужд населения: теплоснабжение (отопление, вентиляция), приготовление пищи и горячей воды;
- общественных зданий.

Подключение проектируемого газопровода осуществляется к существующему газопроводу высокого давления 1 категории Дн 57 Ру 1,2 МПа.

Врезка в существующий стальной газопровод предусматривается без снижения давления с помощью устройства для врезки типа УВГ.

Проектом предусмотрены отключающие устройства на газопроводе:

- в точке подключения газопровода – подземный стальной шаровый кран с патрубком из полиэтилена с выводом штока под ковер;
- на входе и выходе газопровода из ГРПШ - краны шаровые стальные надземные с ручным управлением.

В точке подключения (с. Монастырщина) для снижения давления газа с высокого 1 категории (0,56 МПа) до высокого 2 категории (0,35 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ №1).

В конечной точке проектируемого газопровода (с. Абросимово) для снижения давления газа с высокого 2 категории (0,35 МПа) до низкого (0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта (ГРП №1).

Предполагаемая глубина прокладки газопроводов от поверхности земли до верха трубы:

- на прямолинейных участках – до 1,5 м;
- на участках пересечения с а/д и ж/д – не менее 2,5 м от подошвы насыпи (переход методом ННБ);
- на участках пересечения с реками – не менее чем на 2 м ниже прогнозируемого профиля дна на 50 лет (переход методом ННБ).

В проектной документации применены оборудование, трубопроводная арматура, трубы, соединительные детали газопровода, изоляционные, защитные покрытия и другие материалы, сертифицированные в установленном порядке, соответствующие требованиям АО «Газпром газораспределение» и имеющие сертификат соответствия Системы ГАЗСЕРТ.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта соответствует охранным зонам инженерных коммуникаций и расположена на земельных участках и их частях, относящихся к следующей категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли населенных пунктов;

Охранный зона газораспределительной сети устанавливается согласно «Правил охраны газораспределительных сетей»:

- вдоль трассы наружного трубопровода в виде территории, ограниченной

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода (для определения месторасположения трассы подземного полиэтиленового газопровода предусматриваются опознавательные знаки и сигнальная лента с вмонтированным проводом-спутником, шириной не менее 0,2 м и укладывается над присыпанным полиэтиленовым газопроводом.

- вокруг ГРПШ в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м.

2. «О рассмотрении документации по планировке территории объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области» проходящего по территории городского поселения-город Богучар и Дьяченковского сельского поселения» Журавлёва Юрия Александровича, начальника отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района

Юрий Александрович доложил присутствующим, что настоящий Проект планировки территории объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области», разработан на основании постановления администрации Богучарского муниципального района Воронежской области от 23.12.2021 №745.

Проект планировки территории объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации с реконструкцией ГКНС и напорного коллектора в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области», является базовым градостроительным документом, который разрабатывается в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

Данным проектом планировки территории решаются вопросы:

- архитектурно-пространственной и функциональной организации территории;
- уточнения и проектирования красных линий и линий регулирования застройки;
- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и инженерного обеспечения;
- границ зон земельных участков.

Проектируемый земельный участок размещен на территории Богучарского муниципального района Воронежской области и формируется в зоне земель сельскохозяйственного назначения, согласно утвержденному генеральному плану и утвержденной документации по планировке территории.

Соответствующие уточнения вносятся путем процедуры внесения дополнений и изменений в Правила землепользования и застройки на основании утвержденной документации по планировке территории – на Карте градостроительного зонирования границы указаны условно.

Проектируемая территория размером 107965,1 м².

Распределение территории на участке проектирования проработано с учетом сложившихся границ застройки населенного пункта, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением

санитарных и противопожарных разрывов с учетом пересечений с существующими и проектируемыми линейными объектами и других ограничений.

Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель населенных пунктов.

Охранная зона напорного коллектора не ограничивает права собственников земельных участков.

Реконструкция проектируемой линии напорного коллектора и очистных сооружений осуществляться в соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки Богучарского муниципального района Воронежской области.

В заключение Костенко Иван Михайлович призвал всех участников публичных слушаний одобрить данный проект.

Голосовали:

За – 32 человека

Против - нет

Воздержались - нет.

(Принятое заключение прилагается к протоколу)

Заместитель председателя публичных слушаний Костенко Иван Михайлович объявляет, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель
публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний



И.М.Костенко

И.В.Богинская